

**NÕUDED EHITISE JA SELLE OSA TULETUNDLIKKUSELE**

Ehitise kasutamise otstarve	Ehitise osa (konstruktsioon)	Hoone klass TP1	Hoone klass TP2*	Hoone klass TP3
I kasutusviis	seinad ja lagi	Ds2,d2 <sup>1)</sup>	B-s1,d0 <sup>2)</sup>	D-s2,d2 <sup>1)</sup>
	põrandad	–	–	–
II kasutusviis	seinad ja lagi	D-s2,d2	B-s1,d0	D-s2,d2
III kasutusviis	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	D-s2,d2
	põrandad	D <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1	–
IV kasutusviis				
–põlemiskoormus kuni 600 MJ/m <sup>2</sup> ja				
–pindala ≤ 300 m <sup>2</sup>	seinad ja lagi	D-s2,d2	B-s1,d0	D-s2,d2
	põrandad	–	–	–
–pindala > 300 m <sup>2</sup>	seinad ja lagi	C-s2,d1	B-s1,d0	D-s2,d2
	põrandad	–	–	–
–põlemiskoormus	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
≥600 MJ/m <sup>2</sup>	põrandad	D <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1	–
V kasutusviis	seinad ja lagi	D-s2,d2 <sup>1)</sup>	B-s1,d0 <sup>2)</sup>	D-s2,d2 <sup>1)</sup>
	põrandad	–	–	–
VI kasutusviis				
–tootmine ja ladustamine, kus tuleoht on vähese või arvestatava tõenäosusega	seinad ja lagi põrandad	D-s2,d2 D <sub>FL</sub> -s1	B-s1,d0 D <sub>FL</sub> -s1	D-s2,d2 –
–tootmine ja ladustamine, kus tuleoht on märkimisväärne või suur, või millega seoses võib eksisteerida plahvatusoht	seinad ja lagi põrandad	B-s1,d0 A2 <sub>FL</sub> -s1	B-s1,d0 A2 <sub>FL</sub> -s1	B-s1,d0 A2 <sub>FL</sub> -s1
VII kasutusviis, autoremondi	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
hoolde- ja töökojad	põrandad	A2 <sub>FL</sub> -s1	A2 <sub>FL</sub> -s1	A2 <sub>FL</sub> -s1
Pööningud ja keldrid				
–kasutatav pööning	põrand	A2 <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1
–mittekasutatav pööning ja madal pööning ja katusealune õõnsus	pööningu vahelae pealispind	B-s1,d0	B-s1,d0	–
–keldrid üldiselt	seinad ja lagi	C-s2,d1	B-s1,d0	D-s2,d2
	põrandad	D <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1
–tehnohoolde ruumid	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
	põrandad	D <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1
	katlaruumi põrand	A2 <sub>FL</sub> -s1	A2 <sub>FL</sub> -s1	A2 <sub>FL</sub> -s1
Trepikoda ja	seinad ja lagi	A2-s1,d0 <sup>3)</sup>	B-s1,d0	B-s1,d0
evakuatsioonikoridor	põrandad	D <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1
II ja III kasutusviisiga	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
sisekoridorid	põrandad	D <sub>FL</sub> -s1	D <sub>FL</sub> -s1	–
Saunad	seinad ja lagi	D-s2,d2	D-s2,d2	D-s2,d2
	põrandad	–	–	–

Tähistused tabelis:

\* § 17 lõikes 10 nimetatud kaitsekatte pealispinna nõue on A2-s1,d0

–nõudeid ei esitata

<sup>1)</sup> seinapinna väikseid osi võib katta klassifitseerimata materjaliga

<sup>2)</sup> seinapinna väikseid osi võib katta D-s2,d2 klassi materjaliga

<sup>3)</sup> seinapinna väikseid osi ja laepindade osi võib katta B-s1,d0 klassi materjaliga